

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Техпроект»**

Россия, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, д.10 стр. 2, пом. 5н, ИНН: 9703195751,
ОГРН: 1247700739120
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ74 от 2024-12-23

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Техпроект»

М.Ф. Уткин



«20» Июля 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ**(анализа)****№97399-ТЕХП/26 от 20.07.2026**

1	Объект	Звукоизоляционная плита AKUPROF "акустик комфорт"
2	Заказчик	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС». Адрес: Россия, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, Архангельский пер, д. 11/16 стр. 1, помещ. 1/1, ИНН: 9701044387, ОГРН: 1167746621130, телефон: +7 (985) 479-27-88, электронная почта: tskprogres@mail.ru
3	Изготовитель	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС», Адрес: Россия, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, Архангельский пер, д. 11/16 стр. 1, помещ. 1/1, ИНН: 9701044387, ОГРН: 1167746621130, телефон: +7 (985) 479-27-88, электронная почта: tskprogres@mail.ru
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 97399 от 13 июля 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	13 июля 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	13 июля 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	13 июля 2026 г. – 20 июля 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 23.99.19-003-03343893-2026 Звукоизоляционные плиты AKUPROF. Технические условия
9	Предоставленные (использованные) нормативные документы	ТУ 23.99.19-003-03343893-2026 Звукоизоляционные плиты AKUPROF. Технические условия
10	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы Исследования (анализа) *
		НД	Исследования (анализа)	
1.	Плотность, кг/м³	50 (±10%)	52,5	ГОСТ 17177
2.	Класс пожарной безопасности (горючесть)	НГ	НГ	ГОСТ 30244
3.	Индекс звукопоглощения,	0,95	0,95	ГОСТ 31704
4.	Класс звукопоглощения	A	A	ГОСТ 31704
5.	Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее	1	1	ГОСТ EN 826 / ГОСТ 17177
6.	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), не более	0,035	0,032	ГОСТ 7076
7.	Содержание органических веществ, % по массе, не более	2,5	2,5	ГОСТ 17177
8.	Кратковременное водопоглощение, кг/м², не более	1,0	0,6	ГОСТ EN 1609
9.	Водопоглощение при частичном погружении (краткосрочном), кг/м², не более	3,0	2,7	ГОСТ EN 1609
10.	Сравнительная паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)	1,0	1,0	ГОСТ 25898
11.	Водопоглощение по массе, %, не более	1,5	1,1	ГОСТ 17177
12.	Форма	Плиты должны иметь прямоугольную форму	Соответствует	ТУ 23.99.19-003- 03343893-2026
13.	Предельные отклонения от номинальных размеров, мм, не более: по длине по ширине по толщине	±10 ±5 ±5	+2 +0,5 0	ГОСТ 9573
14.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	370	65±7	ГОСТ 30108

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Звукоизоляционная плита AKUPROF "акустик комфорт", выпускаемая ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС», Адрес: Россия, 101000, г. Москва, муниципальный округ Басманный, Архангельский пер, д. 11/16 стр. 1, помещ. 1/1, ИНН: 9701044387, ОГРН: 1167746621130, телефон: +7 (985) 479-27-88, электронная почта: tsiprogres@mail.ru, **соответствует:** ТУ 23.99.19-003-03343893-2026 Звукоизоляционные плиты AKUPROF. Технические условия.

Исполнитель



Т.А. Чистяков

За предоставленные заказчиком техническую документацию, материалы (данные) Испытательная лаборатория ООО «Техпроект» ответственности не несет. (п.7.8.2.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Применяется (или может быть применен) модифицированный метод (п.7.2.1.4 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019) основанный на анализе технической документации, материалов (данных), предоставленных заказчиком.

Из-за особенностей представленной технической документации, материалов (данных) их полноты и достоверности полученные результаты могут отличаться от результатов, которые могут быть получены при проведении лабораторных и/или натурных испытаний.

Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Техпроект» (прим. п.7.8.2.1 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

Примечание: заключение оформлено по требованию Заказчика.